

InfraLeuna GmbH
Geschäftsführer Dr. Christof Günther
Am Haupttor
06237 Leuna

**124. Änderungsbescheid zur Wasserrechtlichen Erlaubnis vom
22. Dezember 1999 in der 2. Fassung vom 16. Januar 2003**

Hier: Teilstrom 10, Raffinerie-Kraftwerks-Betriebs GmbH

Sehr geehrter Herr Dr. Günther,

auf Grund Ihres Antrags vom 06. Juli 2021 ergeht folgender

124. Änderungsbescheid.

Die wasserrechtliche Erlaubnis vom 22. Dezember 1999 in der 2. Fassung vom 16. Januar 2003 mit Änderungsbescheiden, zuletzt wirksam geändert durch den 123. Änderungsbescheid vom 09. September 2021, wird geändert. Die Änderungen betreffen das Kapitel IV.B, Ziffer 10 „Abwasser der Raffinerie-Kraftwerks-Betriebs GmbH.“

I.

Im Kapitel IV.B der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 22. Dezember 1999 in der 2. Fassung vom 16. Januar 2003 wird

- a.) unter Punkt 20.2.2.2 für den Ablauf des Konzentrats der Umkehrosmose (Konzentrat) der Überwachungswert für den Parameter Phosphor gesamt (P_{ges}) geändert und
- b.) unter Punkt 10.4 Abwasserabgabenrechtliche Festlegungen die Jahresschmutzwassermenge (JSM) der Neutralisationsanlage (VEA) geändert.

Halle (Saale), 17. September 2021

Ihr Zeichen: SI/U, Teichmann-Bro

Mein Zeichen:
405.6.6-62631-88-2-21

Bearbeitet von:

██████████@
lvwa.sachsen-anhalt.de

Tel.: (0345) 514-██████████

Fax: (0345) 514-2798

Dienstgebäude:

Dessauer Straße 70
06118 Halle (Saale)

Hauptsitz:

Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

Tel.: (0345) 514-0

Fax: (0345) 514-1444

Poststelle@

lvwa.sachsen-anhalt.de

Internet:

www.landesverwaltungsamt.
sachsen-anhalt.de

E-Mail-Adresse nur für

formlose Mitteilungen
ohne elektronische Signatur

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
BIC MARKDEF1810
IBAN DE2181000000081001500

10. Teilstrom Abwasser der Raffinerie-Kraftwerks-Betriebs GmbH

...

10.2 Anforderungen an das Abwasser

...

10.2.2.2.2 Am Ablauf der Umkehrosmoseanlage (Messstellen-Nr. 1500325070) sind im Konzentrat folgende Überwachungswerte einzuhalten:

Parameter	Überwachungswert	Probenahmeart
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	20 mg/l	qStP
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (N _{ges})	5,0 mg/l	qStP
Phosphor, gesamt (P _{ges})	1,0 mg/l	qStP

...

10.4 Abwasserabgaberechtliche Festlegungen

Die für die Abwasserabgabe maßgeblichen Jahresschmutzwassermengen (JSM) werden nachfolgend festgelegt:

Anfallort	Messstellennummer	JSM
Rauchgasreinigungs-Abwasserbehandlungsanlage (RAA)	331751	140.160 m ³ /a
Neutralisationsanlage (VEA) (bis 31. Dezember 2021)	1500325001	52.000 m ³ /a
Neutralisationsanlage (VEA) (ab 01. Januar.2022)	1500325001	45.000 m ³ /a
Umkehrosmoseanlage	1500325070	1.620.600 m ³ /a
Ablauf Kühlwasser	331749	2.200.000 m ³ /a

II.

Kostenentscheidung

Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

III.

Begründung

Auf Ihren Antrag vom 06. Juli 2021 hin ergeht gemäß § 13 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die 124. Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 22. Dezember 1999 in der 2. Fassung vom 16. Januar 2003.

Im Rahmen der Anhörung nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) haben Sie keine grundsätzlichen Anmerkungen vorgetragen. Ihrer Bitte um Prüfung der Kostenentscheidung wurde nachgegangen. Die Kostenentscheidung wurde geändert.

Der Überwachungswert für den Parameter P_{ges} am Ablauf der Umkehrosiose, MST 1500325070, wird antragsgemäß auf 1 mg/l festgesetzt. Die behördliche Überwachung ergab im Jahr 2021 folgende Messwerte für P_{ges} , sich daraus ergebende Vorbelastungskorrekturwerte VBK (VBK gemäß Ziffer 10.2.2.2.3 der geltenden wasserrechtlichen Erlaubnis) und korrigierte Messwerte:

	MST	09. Februar 2021	30. März 2021
P _{ges} [mg/l]	1500325075	0,02	0,01
	1500325070	0,35	0,65
Leitfähigkeit [μ S/cm]	1500325075	836	1360
	1500325070	1590	4890
Leitfähigkeitsquotient		1,902	3,596
VBK [mg/l]		0,038	0,036
Korrigierter Messwert für P_{ges} [mg/l]		0,31	0,61

Aufgrund der korrigierten Messwerte kann angenommen werden, dass die zugesetzte Schädlichkeit an P_{ges} unterhalb von 1 mg/l bleibt. Dem Antrag der InfraLeuna GmbH konnte somit entsprochen werden.

Die Festsetzung der JSM für den Ablauf der Neutralisationsanlage (VEA), MST 15003250001, erfolgt aufgrund des Annuitätsprinzips des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) zum 01. Januar 2022. Eine Abweichung von diesem Prinzip ist nur im Fall des § 4 Abs. 5 AbwAG - Erklärung niedrigerer Werte - gegeben. Eine unterjährige oder gar rückwirkende Festsetzung der JSM einer unverändert fortbestehenden Einleitung ist nicht möglich. Daher wurde abweichend vom Antrag der InfraLeuna GmbH die geänderte JSM zum 01. Januar.2022 festgesetzt.

Die Festlegungen sind gemäß § 13 WHG zulässig.

Hinsichtlich der getroffenen Entscheidungen bin ich sachlich zuständig, da in den in redestehenden HK IV Abwasser eingeleitet wird, dessen Regelung in der Zuständigkeit des LVWA gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1. b) bb) Verordnung über abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts (Wasser-ZustVO) liegt. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 1 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 13 Satz 1 Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz (AG AbwAG).

IV.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Halle, Thüringer Str. 16, 06112 Halle (Saale) erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

■

Veröffentlichung im Internet

Fundstellennachweis

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408)
- Verordnung über abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts (Wasser-ZustVO), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Dezember 2019 (GVBl. LSA S. 1019)
- Abwasserverordnung (AbwV) i. d. F. d. B. vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Juni 2020 (BGBl. I S. 1287)
- Abwasserabgabengesetz (AbwAG) i. d. F. d. B. vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2018 (BGBl. I S. 1327)
- Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz (AG AbwAG) vom 25. Juni 1992 (GVBl. LSA S. 580), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2013 (GVBl. LSA S. 116)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i.d.F.d.B. vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846)
- Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698, 699), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. April 2020 (GVBl. LSA S. 134)
- Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) vom 27. Juni 1991 (GVBl. LSA S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Mai 2010 (GVBl. LSA S. 340)
- Eigenüberwachungsverordnung (EigÜVO) vom 25. Oktober 2010 (GVBl. LSA S. 526), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Oktober 2013 (GVBl. LSA S. 499)