

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 09.08.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	CST GmbH
Adresse des Betreibers	Bakenröder Straße 7, 38871 Ilsenburg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anodisierungsanlage
Adresse der Anlage	Bakenröder Straße 7, 38871 Ilsenburg
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.6
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.10.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.05.2019
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Unter Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	Der technische Zustand der Löschwasserrückhalteanlage für die Nassabscheider STW 11 und STW 14 entspricht gegenwärtig nicht der im Bescheid vom 05.06.2018 genehmigten Anlage.
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Die Löschwasserrückhalteanlagen STW 11 und STW 14 sind genehmigungskonform herzustellen und durch eine Sachverständigen abnehmen zu lassen.		