

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



**Braskem Europe GmbH
Chemiepark Schkopau
Polypropylenanlage
Anhang 1 der 4. BImSchV: Nr. 4.1.8 GE**

24.02.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	24.02.2017
Anlagenbezeichnung	Polypropylen-Anlage
Zulassungsbehörde	Regierungspräsidium Halle

Betreiberdaten :

Name	Braskem Europe GmbH
Straße	An der Welle 3
PLZ/Ort	60322 Frankfurt am Main
Ansprechpartner	Herr Axel Maigatter (§ 52b BImSchG)

Anlagendaten :

Standort	Chemiepark Schkopau
Straße	Straße K 80
PLZ/Ort	06258 Schkopau
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	Nr. 4.1.8 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zur Herstellung von Kunststoffen durch chemische Umwandlung in industriellem Umfang

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	Ausfall der regenerativen Nachverbrennung; Abblasen des Rohgases der Trocknereinheit und der Homogenisierungssilos D-901 A-E
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Regenerative Nachverbrennung, Emissionsquelle 17306 (Abluft Trocknereinheit) und 17311 (Beatmung der Homogenisierungssilos D-901 A-E)
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt, Referat Immissionsschutz
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	24.02.2017
Anlagenbezeichnung	Polypropylenanlage
Zulassungsbehörde	Regierungspräsidium Halle
Prüfthema/Prüfgegenstand	Auswirkung des Ausfalls der regenerativen Nachverbrennung; Bestimmung der Rohgasströme

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Der Ausfall der regenerativen Nachverbrennung hat die zulässigen Jahresstunden überschritten. Die Abluft wird unbehandelt abgeblasen.	Durchführung von Emissionsmessungen des Rohgasstromes mit den Parametern Staub und Gesamtkohlenstoff gemäß § 26 BImSchG. Unverzögliche Inbetriebnahme der regenerativen Nachverbrennung. <u>Mangel behoben:</u> <u>Wiederinbetriebnahme der regenerativen Nachverbrennung erfolgte am 16.05.2017</u>