

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



<i>Betreiber</i>	<i>C.A.R.E. Biogas GmbH</i>
<i>Standort</i>	<i>Schkopau OT Döllnitz</i>
<i>Anlagenbezeichnung</i>	<i>Vergärungsanlage mit 3 Blockheizkraftwerken</i>
<i>Einordnung 4.BImSchV</i>	<i>8.6.2.1 + 1.2.2.2</i>
<i>Datum</i>	<i>17.08.2016</i>

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>02.06.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Vergärungsanlage zur Biogaserzeugung mit 3 Blockheizkraftwerken</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>C.A.R.E. Biogas GmbH</b>
Straße	<b>Berliner Str. 100</b>
PLZ/Ort	<b>06258 Schkopau OT Döllnitz</b>
Ansprechpartner	<b>Geschäftsführer</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Schkopau OT Döllnitz</b>
Straße	<b>Berliner Str. 100</b>
PLZ/Ort	<b>06258 Schkopau OT Döllnitz</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>8.6.2.1, 1.2.2.2</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	<b>8.6.2.1: Anlage zur biologischen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen, soweit nicht durch Nummer 8.6.3 erfasst, mit einer Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von 50 Tonnen oder mehr je Tag (G/E);</b> <b>1.2.2.2: Anlage zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas in einer Verbrennungseinrichtung (hier: Verbrennungsmotoranlage), einschließlich zugehöriger Dampfkessel, durch den Einsatz von gasförmigen Brennstoffen (hier: Biogas), mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt bis weniger als 10 Megawatt (V)</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde, Obere Abfallbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<b><u>02.06.2016</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Vergärungsanlage zur Biogaserzeugung mit 3 Blockheizkraftwerken</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>Landesverwaltungsamt</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Kontrolle nach § 52 BImSchG</u></b>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Zweifel am betriebsbereiten Zustand der Trockenvergärung	Anordnung einer sicherheitstechnischen Prüfung gemäß § 29 a BImSchG
Überschreitung der Lagermenge an Ersatzbrennstoffen zur externen Entsorgung	Erstellung und Realisierung eines Brandschutz- und Abbaukonzepts bis Jahresende 2016