

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
– Standort Zeitz –
Zuckerfabrik
Anlage nach Anhang 1 Nr. 7.24.1 der
4. BImSchV*

27.10.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	27.10.2016
Anlagenbezeichnung	Zuckerfabrik
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
Straße	Albrechtstraße 54
PLZ/Ort	06712 Zeitz
Ansprechpartner	Immissionsschutzbeauftragte

Anlagendaten :

Standort	Zeitz
Straße	Albrechtstraße 54
PLZ/Ort	06712 Zeitz
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.24.1
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	Anlagen zur Herstellung von Zucker unter Verwendung von Zuckerrüben

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepV	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt, Referat Immissionsschutz
Sachverständiger nach § 22 VAwS :	-
Messstelle nach § 26 BImSchG :	-
Sonstige :	-

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>27.10.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Zuckerfabrik</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Auskunftspflichten, Neufassung 12. BImSchV, 13. BImSchV u. TA Luft, geplante 42. BImSchV, Pflichten 5. BImSchV, Stand Energiezentrale 2</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Verstoß gegen die Nebenbestimmungen Nr. 3.8.1 und 3.8.2 des Bescheides vom 07.05.1993: letztmalige Emissionsmessung der Feuerungsanlagen der Energiezentrale 2 am 01./02.08.2002	1. Vorlage eines Konzepts zur weiteren Nutzung des Abhitze-kessels bzw. der Gasturbinen der EZ 2 bis zum 15.03.2017 2. Aufforderung zur Veranlassung notwendiger Messungen bei weiterer Nutzung der EZ 2 → Konzept vorgelegt mit Schr. vom 15.03.2017: endgültige Stilllegung des Abhitze-kessels wird vorbereitet