

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.
KG
Magdeburg
Heizwerk Mitte*

01.03.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	01.03.2017
Anlagenbezeichnung	Heizwerk Mitte
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Straße	Am Alten Theater 1
PLZ/Ort	39104 Magdeburg
Ansprechpartner	Immissionsschutzbeauftragter

Anlagendaten :

Standort	Magdeburg
Straße	Virchowstraße
PLZ/Ort	39104 Magdeburg
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	1.1 GE
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlage zur Erzeugung von Strom und Dampf durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW oder mehr

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>01.03.2017</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Heizwerk Mitte</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Luftschadstoffe/ Lärm</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Es befanden sich nicht genehmigte Abfallablagerungen auf dem Gelände.	Umgehende Entsorgung der Abfälle
Berichte über Einzelmessungen von Staub sowie die Berichte über Funktionsprüfungen und Kalibrierungen der kontinuierlich arbeitenden Messeinrichtungen liegen nicht vor.	Die entsprechenden Berichte sind umgehend vorzulegen bzw. die entsprechenden Prüfungen zu veranlassen.